

# JAHRESERTRAG 2011 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Kunde	<b>Mono 08</b>
Anlagenstandort	<b>34466 Wolfhagen-Bründersen</b>
Ausrichtung	<b>Süd (+10°)</b>
Dachneigung	<b>35°</b>
Module	<b>30 SCHOTT Solar - MONO 185</b>
Gesamt-PV-Leistung	<b>5,55 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x Fronius IG TL 5.0</b>
Inbetriebnahme	<b>2010-06-23</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG [kWh/kWp]	SIMULIERTER ENERGIEERTRAG [kWh/kWp]
Januar		<b>17,71</b>	23,96
Februar		<b>41,31</b>	47,57
März		<b>107,95</b>	71,35
April		<b>132,79</b>	95,14
Mai		<b>146,41</b>	113,69
Juni			105,95
Juli			111,71
August			103,24
September			77,84
Oktober			53,87
November			28,29
Dezember			18,38
<b>Gesamtsumme</b>		<b>446,17</b>	<b>850,99</b>

