

JAHRESERTRAG 2007 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar				19,35	2,20
Februar				39,26	4,47
März				67,53	7,68
April				99,16	11,28
Mai				127,81	14,54
Juni				123,91	14,09
Juli				128,19	14,58
August				112,93	12,84
September		80,89		77,02	8,76
Oktober		55,21		47,63	5,42
November		14,05		22,33	2,54
Dezember		15,57		14,14	1,61
Gesamtsumme		165,72		879,26	

