

JAHRESERTRAG 2009 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		14,90	1,65	19,35	2,20
Februar		25,94	2,86	39,26	4,47
März		62,48	6,90	67,53	7,68
April		121,01	13,36	99,16	11,28
Mai		136,18	15,04	127,81	14,54
Juni		122,37	13,51	123,91	14,09
Juli		135,08	14,92	128,19	14,58
August		127,30	14,06	112,93	12,84
September		79,35	8,76	77,02	8,76
Oktober		46,44	5,13	47,63	5,42
November		20,50	2,26	22,33	2,54
Dezember		14,11	1,56	14,14	1,61
Gesamtsumme		905,66		879,26	

