

JAHRESERTRAG 2010 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar	7	2,18	0,25	19,35	2,20
Februar		18,35	2,13	39,26	4,47
März		69,11	8,03	67,53	7,68
April		122,39	14,23	99,16	11,28
Mai		99,62	11,58	127,81	14,54
Juni		155,66	18,09	123,91	14,09
Juli		151,06	17,56	128,19	14,58
August		96,04	11,16	112,93	12,84
September		75,39	8,76	77,02	8,76
Oktober		51,99	6,04	47,63	5,42
November		16,64	1,93	22,33	2,54
Dezember		1,90	0,22	14,14	1,61
Gesamtsumme		860,33		879,26	

