

JAHRESERTRAG 2011 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		15,79	1,62	19,35	2,20
Februar		35,31	3,63	39,26	4,47
März		88,37	9,08	67,53	7,68
April		124,69	12,81	99,16	11,28
Mai		150,87	15,50	127,81	14,54
Juni		132,66	13,63	123,91	14,09
Juli		114,40	11,75	128,19	14,58
August		105,77	10,86	112,93	12,84
September		94,44	9,70	77,02	8,76
Oktober		66,66	6,85	47,63	5,42
November		33,28	3,42	22,33	2,54
Dezember		11,37	1,17	14,14	1,61
Gesamtsumme		973,61		879,26	

