

JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		20,52	2,26	19,35	2,20
Februar		35,73	3,94	39,26	4,47
März		80,81	8,92	67,53	7,68
April		95,38	10,53	99,16	11,28
Mai		136,08	15,02	127,81	14,54
Juni		107,58	11,87	123,91	14,09
Juli		128,55	14,19	128,19	14,58
August		125,28	13,83	112,93	12,84
September		89,95	9,93	77,02	8,76
Oktober		57,66	6,36	47,63	5,42
November		17,99	1,99	22,33	2,54
Dezember		10,62	1,17	14,14	1,61
Gesamtsumme		906,15		879,26	

