

JAHRESERTRAG 2013 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		5,46	0,65	19,35	2,20
Februar		16,43	1,95	39,26	4,47
März		54,94	6,53	67,53	7,68
April		103,60	12,32	99,16	11,28
Mai		98,36	11,70	127,81	14,54
Juni		132,02	15,70	123,91	14,09
Juli		154,38	18,36	128,19	14,58
August		120,30	14,31	112,93	12,84
September		71,00	8,44	77,02	8,76
Oktober		47,81	5,69	47,63	5,42
November		20,70	2,46	22,33	2,54
Dezember		15,95	1,90	14,14	1,61
Gesamtsumme		840,95		879,26	

