

JAHRESERTRAG 2015 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		15,70	1,69	19,35	2,20
Februar		36,68	3,95	39,26	4,47
März		65,16	7,01	67,53	7,68
April		120,06	12,92	99,16	11,28
Mai		133,84	14,40	127,81	14,54
Juni		131,59	14,16	123,91	14,09
Juli		136,68	14,70	128,19	14,58
August		121,81	13,10	112,93	12,84
September		74,87	8,05	77,02	8,76
Oktober		46,92	5,05	47,63	5,42
November		28,23	3,04	22,33	2,54
Dezember		17,98	1,93	14,14	1,61
Gesamtsumme		929,52		879,26	

