

JAHRESERTRAG 2016 SOLARSTROMANLAGE

ANLAGENDETAILS

Anlage	Mono 02
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südost (-30°)
Dachneigung	14°
Solarmodule	25 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,38 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-07-03



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		13,78	1,54	19,35	2,20
Februar		33,16	3,70	39,26	4,47
März		58,16	6,50	67,53	7,68
April		109,10	12,19	99,16	11,28
Mai		132,60	14,81	127,81	14,54
Juni		124,72	13,93	123,91	14,09
Juli		122,51	13,69	128,19	14,58
August		124,41	13,90	112,93	12,84
September		96,39	10,77	77,02	8,76
Oktober		38,55	4,31	47,63	5,42
November		24,20	2,70	22,33	2,54
Dezember		17,62	1,97	14,14	1,61
Gesamtsumme		895,20		879,26	

