

JAHRESERTRAG 2008 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 08
Anlagenstandort	34270 Schauenburg-Martinshagen
Ausrichtung	Südwest (+20°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	20 alfasolar - Pyramid 210 Wp
Anlagenleistung	4,20 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 3800
Inbetriebnahme	2008-05-13



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar				24,29	2,68
Februar				48,10	5,30
März				74,52	8,21
April				101,67	11,20
Mai	18	45,10		123,57	13,62
Juni		132,28		116,67	12,86
Juli		120,03		122,14	13,46
August		102,24		112,14	12,36
September		80,57		82,14	9,05
Oktober		49,31		55,00	6,06
November		17,64		28,57	3,15
Dezember		18,74		18,57	2,05
Gesamtsumme		565,91		907,38	

