

# JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Mono 15</b>
Anlagenstandort	<b>34466 Wolfhagen</b>
Ausrichtung	<b>West (+90°)</b>
Dachneigung	<b>35°</b>
Solarmodule	<b>39 Sanyo - HIT-H250E01</b>
Anlagenleistung	<b>9,75 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x Fronius IG Plus 70</b> <b>1x Fronius IG Plus 30 V</b>
Inbetriebnahme	<b>2011-11-07</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>15,77</b>	<b>1,86</b>	13,71	1,85
Februar		<b>26,63</b>	<b>3,13</b>	29,92	4,04
März		<b>73,85</b>	<b>8,69</b>	54,33	7,33
April		<b>90,19</b>	<b>10,61</b>	86,17	11,62
Mai		<b>130,75</b>	<b>15,38</b>	110,89	14,96
Juni		<b>104,14</b>	<b>12,25</b>	110,05	14,84
Juli		<b>127,64</b>	<b>15,02</b>	112,84	15,22
August		<b>121,04</b>	<b>14,24</b>	98,69	13,31
September		<b>83,72</b>	<b>9,85</b>	63,84	8,61
Oktober		<b>49,73</b>	<b>5,85</b>	34,97	4,72
November		<b>16,85</b>	<b>1,98</b>	16,51	2,23
Dezember		<b>9,62</b>	<b>1,13</b>	9,52	1,28
<b>Gesamtsumme</b>		<b>849,93</b>		<b>741,44</b>	

