

JAHRESERTRAG 2013 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Mono 15
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	West (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	39 Sanyo - HIT-H250E01
Anlagenleistung	9,75 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V
Inbetriebnahme	2011-11-07



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		5,16	0,65	13,71	1,85
Februar		17,01	2,15	29,92	4,04
März		60,33	7,61	54,33	7,33
April		96,01	12,11	86,17	11,62
Mai		97,25	12,27	110,89	14,96
Juni		124,71	15,73	110,05	14,84
Juli		143,56	18,11	112,84	15,22
August		109,54	13,82	98,69	13,31
September		67,79	8,55	63,84	8,61
Oktober		40,65	5,13	34,97	4,72
November		17,74	2,24	16,51	2,23
Dezember		12,92	1,63	9,52	1,28
Gesamtsumme		792,67		741,44	

