

JAHRESERTRAG 2014 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 15
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	West (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	39 Sanyo - HIT-H250E01
Anlagenleistung	9,75 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V
Inbetriebnahme	2011-11-07



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		15,95	1,95	13,71	1,85
Februar		35,29	4,31	29,92	4,04
März		77,38	9,45	54,33	7,33
April		81,28	9,93	86,17	11,62
Mai		116,13	14,18	110,89	14,96
Juni		130,29	15,91	110,05	14,84
Juli		129,19	15,78	112,84	15,22
August		97,06	11,86	98,69	13,31
September		62,89	7,68	63,84	8,61
Oktober		46,09	5,63	34,97	4,72
November		17,56	2,14	16,51	2,23
Dezember		9,59	1,17	9,52	1,28
Gesamtsumme		818,70		741,44	

