

JAHRESERTRAG 2015 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

| | |
|-----------------|--|
| Anlage | Mono 15 |
| Anlagenstandort | 34466 Wolfhagen |
| Ausrichtung | West (+90°) |
| Dachneigung | 35° |
| Solarmodule | 39 Sanyo - HIT-H250E01 |
| Anlagenleistung | 9,75 kWp |
| Wechselrichter | 1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V |
| Inbetriebnahme | 2011-11-07 |



| MONAT | ANZAHL FEHLTAGE | ERZEUGTER ENERGIEERTRAG | | ERTRAGSPROGNOSE | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | [kWh/kWp] | [%] | [kWh/kWp] | [%] |
| Januar | | 13,33 | 1,53 | 13,71 | 1,85 |
| Februar | | 31,13 | 3,56 | 29,92 | 4,04 |
| März | | 61,53 | 7,04 | 54,33 | 7,33 |
| April | | 116,79 | 13,37 | 86,17 | 11,62 |
| Mai | | 127,61 | 14,61 | 110,89 | 14,96 |
| Juni | | 132,06 | 15,12 | 110,05 | 14,84 |
| Juli | | 130,76 | 14,97 | 112,84 | 15,22 |
| August | | 113,40 | 12,98 | 98,69 | 13,31 |
| September | | 72,12 | 8,26 | 63,84 | 8,61 |
| Oktober | | 39,57 | 4,53 | 34,97 | 4,72 |
| November | | 20,97 | 2,40 | 16,51 | 2,23 |
| Dezember | | 14,20 | 1,63 | 9,52 | 1,28 |
| Gesamtsumme | | 873,47 | | 741,44 | |

