

JAHRESERTRAG 2016 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 15
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	West (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	39 Sanyo - HIT-H250E01
Anlagenleistung	9,75 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V
Inbetriebnahme	2011-11-07



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		11,76	1,44	13,71	1,85
Februar		28,36	3,47	29,92	4,04
März		55,99	6,86	54,33	7,33
April		102,58	12,56	86,17	11,62
Mai		123,96	15,18	110,89	14,96
Juni		118,31	14,49	110,05	14,84
Juli		115,23	14,11	112,84	15,22
August		108,82	13,33	98,69	13,31
September		85,61	10,49	63,84	8,61
Oktober		34,57	4,23	34,97	4,72
November		18,30	2,24	16,51	2,23
Dezember		12,95	1,59	9,52	1,28
Gesamtsumme		816,44		741,44	

