

# JAHRESERTRAG 2017 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDETAILS

Anlage	<b>Mono 15</b>
Anlagenstandort	<b>34466 Wolfhagen</b>
Ausrichtung	<b>West (+90°)</b>
Dachneigung	<b>35°</b>
Solarmodule	<b>39 Sanyo - HIT-H250E01</b>
Anlagenleistung	<b>9,75 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x Fronius IG Plus 70</b> <b>1x Fronius IG Plus 30 V</b>
Inbetriebnahme	<b>2011-11-07</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>13,37</b>	<b>1,69</b>	13,71	1,85
Februar		<b>27,20</b>	<b>3,43</b>	29,92	4,04
März		<b>70,11</b>	<b>8,84</b>	54,33	7,33
April		<b>90,28</b>	<b>11,38</b>	86,17	11,62
Mai		<b>121,07</b>	<b>15,26</b>	110,89	14,96
Juni		<b>119,72</b>	<b>15,09</b>	110,05	14,84
Juli		<b>111,56</b>	<b>14,06</b>	112,84	15,22
August		<b>101,38</b>	<b>12,78</b>	98,69	13,31
September		<b>71,30</b>	<b>8,99</b>	63,84	8,61
Oktober		<b>42,85</b>	<b>5,40</b>	34,97	4,72
November		<b>16,01</b>	<b>2,02</b>	16,51	2,23
Dezember		<b>8,37</b>	<b>1,06</b>	9,52	1,28
<b>Gesamtsumme</b>		<b>793,22</b>		<b>741,44</b>	

