

JAHRESERTRAG 2018 SOLARSTROMANLAGE

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 15
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	West (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	39 Sanyo - HIT-H250E01
Anlagenleistung	9,75 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V
Inbetriebnahme	2011-11-07



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		13,74	1,53	13,71	1,85
Februar		31,83	3,54	29,92	4,04
März		60,83	6,77	54,33	7,33
April		106,75	11,88	86,17	11,62
Mai		141,60	15,76	110,89	14,96
Juni		127,60	14,20	110,05	14,84
Juli		142,94	15,91	112,84	15,22
August		118,20	13,16	98,69	13,31
September		79,40	8,84	63,84	8,61
Oktober		47,55	5,29	34,97	4,72
November		18,31	2,04	16,51	2,23
Dezember		9,75	1,09	9,52	1,28
Gesamtsumme		898,50		741,44	

