

JAHRESERTRAG 2008 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		27,77	2,84	25,00	2,82
Februar		71,94	7,37	49,03	5,54
März		78,23	8,01	72,67	8,21
April		88,54	9,07	98,45	11,12
Mai		139,57	14,30	117,25	13,24
Juni		137,69	14,10	110,85	12,52
Juli		122,21	12,52	116,28	13,13
August		113,15	11,59	109,88	12,41
September		90,16	9,24	81,40	9,19
Oktober		59,23	6,07	55,43	6,26
November		28,00	2,87	29,85	3,37
Dezember		19,78	2,03	19,57	2,21
Gesamtsumme		976,27		885,66	

