

JAHRESERTRAG 2009 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		42,00	4,35	25,00	2,82
Februar		38,81	4,02	49,03	5,54
März		69,31	7,18	72,67	8,21
April		130,84	13,56	98,45	11,12
Mai		125,38	13,00	117,25	13,24
Juni		112,21	11,63	110,85	12,52
Juli		127,63	13,23	116,28	13,13
August		129,25	13,40	109,88	12,41
September		88,23	9,15	81,40	9,19
Oktober		61,26	6,35	55,43	6,26
November		23,94	2,48	29,85	3,37
Dezember	4	15,79	1,64	19,57	2,21
Gesamtsumme		964,65		885,66	

