

JAHRESERTRAG 2009 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 33
Anlagenstandort	34212 Melsungen
Ausrichtung	Süd (+10°)
Dachneigung	25°
Solarmodule	79 REC Solar - REC220AE
Anlagenleistung	17,38 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 120, 1x Fronius IG 60 HV
Inbetriebnahme	2009-11-13



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar				21,44	2,52
Februar				43,65	5,13
März				68,87	8,09
April				95,94	11,27
Mai				118,18	13,88
Juni				111,70	13,12
Juli				116,67	13,70
August				106,36	12,49
September				76,74	9,01
Oktober				50,40	5,92
November	12		15,19	25,35	2,98
Dezember			16,51	16,04	1,88
Gesamtsumme			31,70	851,34	

