

JAHRESERTRAG 2010 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		3,62	0,41	25,00	2,82
Februar		23,80	2,72	49,03	5,54
März		93,44	10,69	72,67	8,21
April		129,84	14,85	98,45	11,12
Mai		90,28	10,33	117,25	13,24
Juni	2	126,98	14,53	110,85	12,52
Juli		138,57	15,85	116,28	13,13
August		92,43	10,57	109,88	12,41
September		80,84	9,25	81,40	9,19
Oktober		71,35	8,16	55,43	6,26
November		18,37	2,10	29,85	3,37
Dezember		4,54	0,52	19,57	2,21
Gesamtsumme		874,06		885,66	

