

JAHRESERTRAG 2011 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar	4	20,01	1,90	25,00	2,82
Februar		49,75	4,72	49,03	5,54
März		112,36	10,66	72,67	8,21
April		134,63	12,77	98,45	11,12
Mai		145,09	13,76	117,25	13,24
Juni		118,98	11,29	110,85	12,52
Juli		108,73	10,31	116,28	13,13
August		100,91	9,57	109,88	12,41
September		107,78	10,22	81,40	9,19
Oktober		89,87	8,52	55,43	6,26
November		52,88	5,02	29,85	3,37
Dezember		13,26	1,26	19,57	2,21
Gesamtsumme		1054,25		885,66	

