

# JAHRESERTRAG 2011 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDETAILS

Anlage	<b>Mono 14</b>
Anlagenstandort	<b>34590 Wabern-Falkenberg</b>
Ausrichtung	<b>0 (-90°) / W (+90°)</b>
Dachneigung	<b>35°</b>
Solarmodule	<b>48 LG - LG 255 Mono X</b>
Anlagenleistung	<b>12,24 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x IG Plus 100</b> <b>1x IG Plus 35</b>
Inbetriebnahme	<b>2011-11-21</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar				13,90	2,00
Februar				28,79	4,14
März				48,65	6,99
April				83,40	11,98
Mai				104,25	14,98
Juni				104,25	14,98
Juli				104,25	14,98
August				90,35	12,98
September				62,55	8,99
Oktober				34,75	4,99
November	20	<b>6,36</b>		13,90	2,00
Dezember		<b>9,63</b>		6,95	1,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15,99</b>		<b>695,99</b>	

