

JAHRESERTRAG 2011 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 16
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal
Ausrichtung	Süd (+5°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	21 BP Solar - Endura 3210 N
Anlagenleistung	4,41 kWp
Wechselrichter	1x SMA SunnyBoy 4000TL-20
Inbetriebnahme	2008-12-08



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		19,64	1,77	22,90	2,63
Februar		50,54	4,56	46,71	5,37
März		123,22	11,12	71,88	8,27
April		146,53	13,22	97,96	11,27
Mai		155,49	14,03	119,05	13,70
Juni		127,62	11,52	111,34	12,81
Juli		116,60	10,52	116,55	13,41
August		112,65	10,17	107,03	12,31
September		113,81	10,27	78,91	9,08
Oktober		84,97	7,67	53,06	6,10
November		43,92	3,96	26,76	3,08
Dezember		13,22	1,19	17,01	1,96
Gesamtsumme		1108,21		869,16	

