

JAHRESERTRAG 2011 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Poly 29
Anlagenstandort	34292 Ahnatal-Heckershausen
Ausrichtung	Südost (-25°)
Dachneigung	40°
Solarmodule	40 SUNWAYS - SM 210U (225 Wp)
Anlagenleistung	9,00 kWp
Wechselrichter	2x SMA SB 4000-TL-20
Inbetriebnahme	2009-10-15



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		17,67	1,52	23,87	2,81
Februar		65,44	5,64	47,04	5,53
März		115,33	9,94	71,65	8,42
April		156,22	13,46	94,20	11,07
Mai		148,22	12,77	114,73	13,49
Juni		144,78	12,47	106,80	12,56
Juli		128,78	11,10	111,96	13,16
August		112,33	9,68	103,50	12,17
September		111,33	9,59	77,77	9,14
Oktober		98,00	8,44	54,24	6,38
November		46,67	4,02	27,11	3,19
Dezember		15,89	1,37	17,75	2,09
Gesamtsumme		1160,66		850,62	

