

JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		30,91	3,24	25,00	2,82
Februar		54,52	5,71	49,03	5,54
März		100,48	10,52	72,67	8,21
April	6	74,73	7,82	98,45	11,12
Mai	1	126,27	13,22	117,25	13,24
Juni		96,23	10,07	110,85	12,52
Juli		121,07	12,67	116,28	13,13
August		129,64	13,57	109,88	12,41
September		101,17	10,59	81,40	9,19
Oktober		76,04	7,96	55,43	6,26
November		28,18	2,95	29,85	3,37
Dezember		16,14	1,69	19,57	2,21
Gesamtsumme		955,38		885,66	

