

# JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Mono 14</b>
Anlagenstandort	<b>34590 Wabern-Falkenberg</b>
Ausrichtung	<b>0 (-90°) / W (+90°)</b>
Dachneigung	<b>35°</b>
Solarmodule	<b>48 LG - LG 255 Mono X</b>
Anlagenleistung	<b>12,24 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x IG Plus 100</b> <b>1x IG Plus 35</b>
Inbetriebnahme	<b>2011-11-21</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>15,49</b>	<b>2,04</b>	13,90	2,00
Februar		<b>29,37</b>	<b>3,86</b>	28,79	4,14
März		<b>61,58</b>	<b>8,10</b>	48,65	6,99
April		<b>79,49</b>	<b>10,45</b>	83,40	11,98
Mai		<b>120,06</b>	<b>15,79</b>	104,25	14,98
Juni		<b>102,72</b>	<b>13,51</b>	104,25	14,98
Juli		<b>107,55</b>	<b>14,14</b>	104,25	14,98
August		<b>105,30</b>	<b>13,85</b>	90,35	12,98
September		<b>72,28</b>	<b>9,51</b>	62,55	8,99
Oktober		<b>39,81</b>	<b>5,24</b>	34,75	4,99
November		<b>15,83</b>	<b>2,08</b>	13,90	2,00
Dezember		<b>10,94</b>	<b>1,44</b>	6,95	1,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>760,42</b>		<b>695,99</b>	

