

JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 29
Anlagenstandort	34292 Ahnatal-Heckershausen
Ausrichtung	Südost (-25°)
Dachneigung	40°
Solarmodule	40 SUNWAYS - SM 210U (225 Wp)
Anlagenleistung	9,00 kWp
Wechselrichter	2x SMA SB 4000-TL-20
Inbetriebnahme	2009-10-15



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		36,56	3,39	23,87	2,81
Februar		61,11	5,67	47,04	5,53
März		106,33	9,86	71,65	8,42
April		106,67	9,89	94,20	11,07
Mai		154,33	14,31	114,73	13,49
Juni		103,44	9,59	106,80	12,56
Juli		125,56	11,65	111,96	13,16
August		153,11	14,20	103,50	12,17
September		108,11	10,03	77,77	9,14
Oktober		84,22	7,81	54,24	6,38
November		22,56	2,09	27,11	3,19
Dezember		16,22	1,50	17,75	2,09
Gesamtsumme		1078,22		850,62	

