

# JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Poly 32</b>
Anlagenstandort	<b>34311 Naumburg-Elbenberg</b>
Ausrichtung	<b>Südwest (+50°)</b>
Dachneigung	<b>33°</b>
Solarmodule	<b>68 Evergreen Solar - ES-A-205-fa3</b>
Anlagenleistung	<b>13,94 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x Fronius IG Plus 150</b>
Inbetriebnahme	<b>2009-11-10</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>26,10</b>	<b>2,72</b>	18,80	2,34
Februar		<b>46,69</b>	<b>4,87</b>	40,03	4,99
März		<b>90,99</b>	<b>9,49</b>	63,92	7,97
April		<b>98,45</b>	<b>10,27</b>	92,25	11,50
Mai		<b>137,80</b>	<b>14,38</b>	112,48	14,02
Juni		<b>109,52</b>	<b>11,43</b>	107,25	13,36
Juli		<b>130,58</b>	<b>13,62</b>	111,69	13,92
August		<b>128,21</b>	<b>13,38</b>	101,79	12,68
September		<b>92,02</b>	<b>9,60</b>	71,81	8,95
Oktober		<b>61,48</b>	<b>6,41</b>	45,19	5,63
November		<b>22,48</b>	<b>2,35</b>	23,10	2,88
Dezember		<b>14,23</b>	<b>1,48</b>	14,20	1,77
<b>Gesamtsumme</b>		<b>958,55</b>		<b>802,51</b>	

