

# JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Poly 33</b>
Anlagenstandort	<b>34212 Melsungen</b>
Ausrichtung	<b>Süd (+10°)</b>
Dachneigung	<b>25°</b>
Solarmodule	<b>79 REC Solar - REC220AE</b>
Anlagenleistung	<b>17,38 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x Fronius IG Plus 120, 1x Fronius IG 60 HV</b>
Inbetriebnahme	<b>2009-11-13</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>35,27</b>	<b>3,47</b>	21,44	2,52
Februar		<b>45,34</b>	<b>4,46</b>	43,65	5,13
März		<b>103,86</b>	<b>10,21</b>	68,87	8,09
April		<b>99,31</b>	<b>9,77</b>	95,94	11,27
Mai		<b>140,33</b>	<b>13,80</b>	118,18	13,88
Juni		<b>123,59</b>	<b>12,15</b>	111,70	13,12
Juli		<b>110,07</b>	<b>10,83</b>	116,67	13,70
August		<b>132,34</b>	<b>13,02</b>	106,36	12,49
September		<b>120,77</b>	<b>11,88</b>	76,74	9,01
Oktober		<b>51,84</b>	<b>5,10</b>	50,40	5,92
November		<b>41,43</b>	<b>4,07</b>	25,35	2,98
Dezember		<b>12,66</b>	<b>1,25</b>	16,04	1,88
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1016,81</b>		<b>851,34</b>	

