

JAHRESERTRAG 2013 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		12,59	1,53	25,00	2,82
Februar		22,91	2,78	49,03	5,54
März		83,60	10,14	72,67	8,21
April		106,14	12,87	98,45	11,12
Mai		94,36	11,44	117,25	13,24
Juni	1	110,31	13,37	110,85	12,52
Juli	12	82,44	10,00	116,28	13,13
August		122,20	14,82	109,88	12,41
September		81,55	9,89	81,40	9,19
Oktober		59,97	7,27	55,43	6,26
November		29,80	3,61	29,85	3,37
Dezember	3	18,88	2,29	19,57	2,21
Gesamtsumme		824,75		885,66	

