

JAHRESERTRAG 2013 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Mono 14
Anlagenstandort	34590 Wabern-Falkenberg
Ausrichtung	0 (-90°) / W (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	48 LG - LG 255 Mono X
Anlagenleistung	12,24 kWp
Wechselrichter	1x IG Plus 100 1x IG Plus 35
Inbetriebnahme	2011-11-21



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		8,49	1,18	13,90	2,00
Februar		12,77	1,78	28,79	4,14
März		56,62	7,87	48,65	6,99
April		80,20	11,15	83,40	11,98
Mai		84,94	11,81	104,25	14,98
Juni		118,17	16,43	104,25	14,98
Juli		132,24	18,38	104,25	14,98
August		103,68	14,41	90,35	12,98
September		57,92	8,05	62,55	8,99
Oktober		34,60	4,81	34,75	4,99
November		17,19	2,39	13,90	2,00
Dezember		12,48	1,74	6,95	1,00
Gesamtsumme		719,30		695,99	

