

JAHRESERTRAG 2013 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 16
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal
Ausrichtung	Süd (+5°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	21 BP Solar - Endura 3210 N
Anlagenleistung	4,41 kWp
Wechselrichter	1x SMA SunnyBoy 4000TL-20
Inbetriebnahme	2008-12-08



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		10,57	1,10	22,90	2,63
Februar		27,73	2,89	46,71	5,37
März		89,89	9,36	71,88	8,27
April		113,20	11,78	97,96	11,27
Mai		99,30	10,34	119,05	13,70
Juni		131,91	13,73	111,34	12,81
Juli		156,51	16,29	116,55	13,41
August		130,50	13,59	107,03	12,31
September		89,41	9,31	78,91	9,08
Oktober		64,29	6,69	53,06	6,10
November		28,25	2,94	26,76	3,08
Dezember		19,05	1,98	17,01	1,96
Gesamtsumme		960,61		869,16	

