

JAHRESERTRAG 2014 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		27,30	2,93	25,00	2,82
Februar		48,19	5,17	49,03	5,54
März		108,22	11,61	72,67	8,21
April		95,76	10,28	98,45	11,12
Mai		115,03	12,35	117,25	13,24
Juni		121,44	13,03	110,85	12,52
Juli		127,60	13,69	116,28	13,13
August		105,64	11,34	109,88	12,41
September		73,91	7,93	81,40	9,19
Oktober		65,90	7,07	55,43	6,26
November		29,65	3,18	29,85	3,37
Dezember		13,13	1,41	19,57	2,21
Gesamtsumme		931,77		885,66	

