

JAHRESERTRAG 2014 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 14
Anlagenstandort	34590 Wabern-Falkenberg
Ausrichtung	0 (-90°) / W (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	48 LG - LG 255 Mono X
Anlagenleistung	12,24 kWp
Wechselrichter	1x IG Plus 100 1x IG Plus 35
Inbetriebnahme	2011-11-21



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		16,48	2,12	13,90	2,00
Februar		30,46	3,91	28,79	4,14
März		67,75	8,70	48,65	6,99
April		83,41	10,71	83,40	11,98
Mai		108,49	13,93	104,25	14,98
Juni		120,18	15,43	104,25	14,98
Juli		119,32	15,32	104,25	14,98
August		89,84	11,53	90,35	12,98
September		78,95	10,13	62,55	8,99
Oktober		38,47	4,94	34,75	4,99
November		16,56	2,13	13,90	2,00
Dezember		9,09	1,17	6,95	1,00
Gesamtsumme		779,00		695,99	

