

JAHRESERTRAG 2014 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 16
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal
Ausrichtung	Süd (+5°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	21 BP Solar - Endura 3210 N
Anlagenleistung	4,41 kWp
Wechselrichter	1x SMA SunnyBoy 4000TL-20
Inbetriebnahme	2008-12-08



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		24,24	2,48	22,90	2,63
Februar		48,59	4,96	46,71	5,37
März		116,19	11,87	71,88	8,27
April		100,39	10,26	97,96	11,27
Mai		126,44	12,92	119,05	13,70
Juni		130,59	13,34	111,34	12,81
Juli		137,57	14,05	116,55	13,41
August		113,67	11,61	107,03	12,31
September		80,09	8,18	78,91	9,08
Oktober		63,47	6,48	53,06	6,10
November		26,67	2,72	26,76	3,08
Dezember		11,00	1,12	17,01	1,96
Gesamtsumme		978,91		869,16	

