

JAHRESERTRAG 2014 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 32
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Elbenberg
Ausrichtung	Südwest (+50°)
Dachneigung	33°
Solarmodule	68 Evergreen Solar - ES-A-205-fa3
Anlagenleistung	13,94 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 150
Inbetriebnahme	2009-11-10



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		20,41	2,30	18,80	2,34
Februar		41,57	4,69	40,03	4,99
März		91,71	10,35	63,92	7,97
April		90,30	10,19	92,25	11,50
Mai		122,40	13,81	112,48	14,02
Juni		129,13	14,57	107,25	13,36
Juli		130,28	14,70	111,69	13,92
August		99,63	11,24	101,79	12,68
September		68,72	7,75	71,81	8,95
Oktober		57,51	6,49	45,19	5,63
November		22,69	2,56	23,10	2,88
Dezember		11,83	1,33	14,20	1,77
Gesamtsumme		886,18		802,51	

