

JAHRESERTRAG 2015 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 11
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Südwest (+20°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	59 Bosch Solar - c-Si M 48 - 195 Wp
Anlagenleistung	11,51 kWp
Wechselrichter	1x Danfoss TLX 10k +
Inbetriebnahme	2011-09-29



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		21,48	2,05	25,98	2,97
Februar		49,38	4,71	44,85	5,12
März		83,17	7,94	69,28	7,91
April		135,62	12,94	95,26	10,87
Mai		138,53	13,22	121,24	13,84
Juni		138,12	13,18	112,58	12,85
Juli		141,04	13,46	121,24	13,84
August		132,44	12,64	112,58	12,85
September		86,53	8,26	77,94	8,90
Oktober		57,60	5,50	51,96	5,93
November		37,50	3,58	25,98	2,97
Dezember		26,70	2,55	17,32	1,98
Gesamtsumme		1048,11		876,21	

