

JAHRESERTRAG 2015 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 14
Anlagenstandort	34590 Wabern-Falkenberg
Ausrichtung	0 (-90°) / W (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	48 LG - LG 255 Mono X
Anlagenleistung	12,24 kWp
Wechselrichter	1x IG Plus 100 1x IG Plus 35
Inbetriebnahme	2011-11-21



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		13,39	1,70	13,90	2,00
Februar		27,75	3,53	28,79	4,14
März		57,26	7,29	48,65	6,99
April		103,00	13,11	83,40	11,98
Mai		117,25	14,92	104,25	14,98
Juni		117,41	14,94	104,25	14,98
Juli		118,65	15,10	104,25	14,98
August		99,74	12,69	90,35	12,98
September		60,98	7,76	62,55	8,99
Oktober		38,42	4,89	34,75	4,99
November		19,21	2,44	13,90	2,00
Dezember		12,72	1,62	6,95	1,00
Gesamtsumme		785,78		695,99	

