

JAHRESERTRAG 2015 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 16
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal
Ausrichtung	Süd (+5°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	21 BP Solar - Endura 3210 N
Anlagenleistung	4,41 kWp
Wechselrichter	1x SMA SunnyBoy 4000TL-20
Inbetriebnahme	2008-12-08



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		21,11	2,06	22,90	2,63
Februar		52,65	5,13	46,71	5,37
März		88,98	8,67	71,88	8,27
April		142,04	13,84	97,96	11,27
Mai		136,12	13,26	119,05	13,70
Juni		130,32	12,70	111,34	12,81
Juli		134,51	13,11	116,55	13,41
August		133,52	13,01	107,03	12,31
September		79,48	7,75	78,91	9,08
Oktober		53,72	5,24	53,06	6,10
November		33,08	3,22	26,76	3,08
Dezember		20,64	2,01	17,01	1,96
Gesamtsumme		1026,17		869,16	

