

JAHRESERTRAG 2016 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		21,41	2,43	25,00	2,82
Februar		42,78	4,85	49,03	5,54
März	18	25,85	2,93	72,67	8,21
April	2	103,18	11,70	98,45	11,12
Mai		132,32	15,00	117,25	13,24
Juni		113,08	12,82	110,85	12,52
Juli	3	107,81	12,22	116,28	13,13
August		125,49	14,22	109,88	12,41
September		115,26	13,07	81,40	9,19
Oktober		47,22	5,35	55,43	6,26
November	1	31,37	3,56	29,85	3,37
Dezember	9	16,42	1,86	19,57	2,21
Gesamtsumme		882,19		885,66	

