

JAHRESERTRAG 2016 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 16
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal
Ausrichtung	Süd (+5°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	21 BP Solar - Endura 3210 N
Anlagenleistung	4,41 kWp
Wechselrichter	1x SMA SunnyBoy 4000TL-20
Inbetriebnahme	2008-12-08



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		15,15	1,54	22,90	2,63
Februar		42,38	4,30	46,71	5,37
März		70,23	7,13	71,88	8,27
April		118,87	12,07	97,96	11,27
Mai		136,05	13,81	119,05	13,70
Juni		122,45	12,43	111,34	12,81
Juli		125,69	12,76	116,55	13,41
August		135,01	13,71	107,03	12,31
September		118,05	11,99	78,91	9,08
Oktober		47,48	4,82	53,06	6,10
November		30,54	3,10	26,76	3,08
Dezember		22,93	2,33	17,01	1,96
Gesamtsumme		984,83		869,16	

