

JAHRESERTRAG 2016 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 29
Anlagenstandort	34292 Ahnatal-Heckershausen
Ausrichtung	Südost (-25°)
Dachneigung	40°
Solarmodule	40 SUNWAYS - SM 210U (225 Wp)
Anlagenleistung	9,00 kWp
Wechselrichter	2x SMA SB 4000-TL-20
Inbetriebnahme	2009-10-15



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		28,56	2,68	23,87	2,81
Februar		36,33	3,41	47,04	5,53
März		87,67	8,23	71,65	8,42
April		127,67	11,99	94,20	11,07
Mai		144,22	13,55	114,73	13,49
Juni		131,78	12,38	106,80	12,56
Juli		131,89	12,39	111,96	13,16
August		145,11	13,63	103,50	12,17
September		121,56	11,42	77,77	9,14
Oktober		37,89	3,56	54,24	6,38
November		44,22	4,15	27,11	3,19
Dezember		27,78	2,61	17,75	2,09
Gesamtsumme		1064,68		850,62	

