

JAHRESERTRAG 2017 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 05
Anlagenstandort	34311 Naumburg-Altenstädt
Ausrichtung	Südwest (+35°)
Dachneigung	45°
Solarmodule	24 Sanyo - HIP-215 NHE5
Anlagenleistung	5,16 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL HC
Inbetriebnahme	2007-09-04



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		38,87	4,85	25,00	2,82
Februar		42,26	5,27	49,03	5,54
März		92,89	11,58	72,67	8,21
April		98,57	12,29	98,45	11,12
Mai		125,35	15,63	117,25	13,24
Juni		119,81	14,94	110,85	12,52
Juli		109,59	13,66	116,28	13,13
August	9	83,20	10,37	109,88	12,41
September	13	52,15	6,50	81,40	9,19
Oktober	24	12,07	1,51	55,43	6,26
November		20,44	2,55	29,85	3,37
Dezember		6,79	0,85	19,57	2,21
Gesamtsumme		801,99		885,66	

