

JAHRESERTRAG 2017 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Mono 14
Anlagenstandort	34590 Wabern-Falkenberg
Ausrichtung	0 (-90°) / W (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	48 LG - LG 255 Mono X
Anlagenleistung	12,24 kWp
Wechselrichter	1x IG Plus 100 1x IG Plus 35
Inbetriebnahme	2011-11-21



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		12,80	1,78	13,90	2,00
Februar		26,98	3,75	28,79	4,14
März		62,40	8,67	48,65	6,99
April		85,79	11,92	83,40	11,98
Mai		113,40	15,76	104,25	14,98
Juni		114,03	15,85	104,25	14,98
Juli		101,09	14,05	104,25	14,98
August		89,94	12,50	90,35	12,98
September		56,46	7,85	62,55	8,99
Oktober		35,47	4,93	34,75	4,99
November		14,05	1,95	13,90	2,00
Dezember		7,24	1,01	6,95	1,00
Gesamtsumme		719,65		695,99	

