

JAHRESERTRAG 2017 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 33
Anlagenstandort	34212 Melsungen
Ausrichtung	Süd (+10°)
Dachneigung	25°
Solarmodule	79 REC Solar - REC220AE
Anlagenleistung	17,38 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 120, 1x Fronius IG 60 HV
Inbetriebnahme	2009-11-13



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		26,99	3,03	21,44	2,52
Februar		36,82	4,14	43,65	5,13
März		88,32	9,93	68,87	8,09
April		99,08	11,13	95,94	11,27
Mai		131,19	14,74	118,18	13,88
Juni		125,60	14,12	111,70	13,12
Juli		114,96	12,92	116,67	13,70
August		124,86	14,03	106,36	12,49
September		63,92	7,18	76,74	9,01
Oktober		51,61	5,80	50,40	5,92
November		18,41	2,07	25,35	2,98
Dezember		8,06	0,91	16,04	1,88
Gesamtsumme		889,82		851,34	

