

JAHRESERTRAG 2018 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Mono 14
Anlagenstandort	34590 Wabern-Falkenberg
Ausrichtung	0 (-90°) / W (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	48 LG - LG 255 Mono X
Anlagenleistung	12,24 kWp
Wechselrichter	1x IG Plus 100 1x IG Plus 35
Inbetriebnahme	2011-11-21



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		12,75	1,59	13,90	2,00
Februar		30,33	3,78	28,79	4,14
März		54,02	6,72	48,65	6,99
April		92,75	11,55	83,40	11,98
Mai		124,01	15,44	104,25	14,98
Juni		109,84	13,67	104,25	14,98
Juli		136,52	16,99	104,25	14,98
August		101,04	12,58	90,35	12,98
September		73,98	9,21	62,55	8,99
Oktober		39,90	4,97	34,75	4,99
November		18,91	2,35	13,90	2,00
Dezember		9,26	1,15	6,95	1,00
Gesamtsumme		803,31		695,99	

