

JAHRESERTRAG 2018 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS

Anlage	Poly 16
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal
Ausrichtung	Süd (+5°)
Dachneigung	30°
Solarmodule	21 BP Solar - Endura 3210 N
Anlagenleistung	4,41 kWp
Wechselrichter	1x SMA SunnyBoy 4000TL-20
Inbetriebnahme	2008-12-08



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		15,19	1,36	22,90	2,63
Februar		66,19	5,92	46,71	5,37
März		88,53	7,92	71,88	8,27
April		132,38	11,84	97,96	11,27
Mai		155,76	13,93	119,05	13,70
Juni		124,92	11,17	111,34	12,81
Juli		153,22	13,71	116,55	13,41
August		138,10	12,35	107,03	12,31
September		117,69	10,53	78,91	9,08
Oktober		79,73	7,13	53,06	6,10
November		33,58	3,00	26,76	3,08
Dezember		12,65	1,13	17,01	1,96
Gesamtsumme		1117,94		869,16	

