

JAHRESERTRAG 2018 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 33
Anlagenstandort	34212 Melsungen
Ausrichtung	Süd (+10°)
Dachneigung	25°
Solarmodule	79 REC Solar - REC220AE
Anlagenleistung	17,38 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 120, 1x Fronius IG 60 HV
Inbetriebnahme	2009-11-13



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		17,66	1,74	21,44	2,52
Februar		46,09	4,54	43,65	5,13
März		79,29	7,80	68,87	8,09
April		124,57	12,26	95,94	11,27
Mai		145,28	14,30	118,18	13,88
Juni		130,38	12,83	111,70	13,12
Juli		142,52	14,03	116,67	13,70
August		129,11	12,71	106,36	12,49
September		86,65	8,53	76,74	9,01
Oktober		69,74	6,86	50,40	5,92
November		28,65	2,82	25,35	2,98
Dezember		16,23	1,60	16,04	1,88
Gesamtsumme		1016,17		851,34	

