

# JAHRESERTRAG 2019 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Mono 14</b>
Anlagenstandort	<b>34590 Wabern-Falkenberg</b>
Ausrichtung	<b>0 (-90°) / W (+90°)</b>
Dachneigung	<b>35°</b>
Solarmodule	<b>48 LG - LG 255 Mono X</b>
Anlagenleistung	<b>12,24 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x IG Plus 100</b> <b>1x IG Plus 35</b>
Inbetriebnahme	<b>2011-11-21</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>13,07</b>		13,90	2,00
Februar		<b>34,81</b>		28,79	4,14
März		<b>55,59</b>		48,65	6,99
April		<b>95,35</b>		83,40	11,98
Mai		<b>104,98</b>		104,25	14,98
Juni		<b>135,05</b>		104,25	14,98
Juli		<b>110,26</b>		104,25	14,98
August		<b>101,47</b>		90,35	12,98
September		<b>67,27</b>		62,55	8,99
Oktober		<b>36,43</b>		34,75	4,99
November		<b>17,85</b>		13,90	2,00
Dezember				6,95	1,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>772,13</b>		<b>695,99</b>	

